

## Dokument – Vejledning i brug og vedligehold af pumpebrønd

Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, "Driftsstyring"

Sagsnr.:

Sted:

Dato:

### Vejledning i brug og vedligehold af pumpebrønd

Producent: \_\_\_\_\_ Størrelse: \_\_\_\_\_ l

Henvisning til Producent(er)s vejledninger: Uponor, Wavin, waterCare

**For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne og producentens driftsvejledning følges.**

- Pumpebrønden skal efterses 1 gang om måneden og tømmes minimum 1 gang årligt, for eventuelle slamaflejringer. Ved eftersyn skal kontrolleres at svømmer kan bevæges frit.
- Eventuelt monteret alarm testes og rengøres ved hvert eftersyn.
- Efter strømafbrydelser anbefales det, at kontrollere at pumpen fortsat kører.
- Hvis brønden er pålagt jerndæksel, skal dette smøres med kold asfalt engang årligt.
- Undgå trafikbelastning af brønden med mindre den er kørefast
- Er Deres anlæg et trykanlæg bør De tjekke, at pumpen ikke kører døgnet rundt, men at den kører i intervaller á ca. 3-5 min. 3-5 gange i døgnet (antallet af driftsperioder pr. døgn afhænger af belastningen af anlægget, hvilket bl.a. er bestemt af, hvor mange beboere, der er i huset). Kører pumpen konstant, bør De kontakte Deres kloakmester Hans Frisesdahl A/S.

Vi gør desuden opmærksom på Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

Har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Hans Frisesdahl A/S.